

МП «Единая служба Заказчика» ВР ЛО  
 188640, Ленинградская обл. г. Всеволожск, Колтушское шоссе, 115  
 тел. (81370) 44-107, факс (81370) 44-489  
 Лаборатория контроля воды  
 тел. (81370) 22-728  
 Аттестат № SP01.01.601.030 действителен до 8.04.2019 г.

**ПРОТОКОЛ**  
 лабораторных исследований (испытаний)  
 № 89 / ПВ от 27.12.2016г.

Наименование Заказчика - Администрация МО «МГП»  
 Проба (ы) отобрана (ы) и доставлена (ы) – заказчиком  
 Дата и время доставки проб: 26.12.2016г, 11<sup>25</sup>ч  
 Объект испытаний: вода питьевая

№ п/п	Место и точка отбора пробы	Пос.им. Морозова, здание администрации	Пос.им. Морозова, водомерный узел на пересечении ул. Мира и ул. Жука	НД на методику определения	Нормативы Сан ПиН 2.1.4.1074-01
	Регистрационный номер пробы	2787	2788		
	Наименование показателей, единицы измерений	Значения полученных результатов			
1	Запах, балл	0	1	ГОСТ 3351-74	2
2	Цветность, град. по (Cr-Co)	37±7	39±8	ГОСТ 31868-2012	20
3	Мутность, мг/дм <sup>3</sup>	<0,5	<0,5	ГОСТ 3351-74	1,5
4	Водородный показатель. ед. рН	7,45±0,20	7,41±0,20	ПНДФ 14.1:2:3:4.121-97	6-9
5	Железо общее, мг/дм <sup>3</sup>	0,50±0,10	0,55±0,11	ГОСТ 4011-72	0,3

Примечания: 1. Полученные результаты относятся только к указанным в протоколе пробам.  
 2. Если проба отобрана заказчиком, за правильность отбора МП «Единая служба Заказчика» ВР ЛО ответственности не несет.  
 3. Относительная погрешность КХА не превышает нормы погрешности измерений, указанных в МВИ.

Начальник Л.И.Ишутина



Ж.Н.Ишутина

МП «Единая служба Заказчика» ВР ЛО  
188640, Ленинградская обл. г. Всеволожск, Колтушское шоссе, 115  
тел.(81370) 44 –107, факс (81370) 44 –489

Лаборатория контроля воды

тел. (81370) 22-728

Аттестат № SP01.01.601.030 действителен до 08.04.2019 г.

## ПРОТОКОЛ

лабораторных исследований (испытаний)

№ 100/БО от 27.12.2016г.

Наименование Заказчика – Администрация МО «МГП»

Проба(ы) отобрана(ы) и доставлены – Заказчиком.

Дата и время доставки проб: 26.12.2016г., 11-30ч.

Объект испытаний: вода питьевая.

№ п/п	Место и точка отбора пробы	пос.им.Морозова здание администрации	пос.им.Морозова узел учета «Исток»	НД на методику определения	Нормативы СанПиН 2.1.4.1074-01
	Дата отбора	26.12.16г.	26.12.16г.		
	Регистрационный номер пробы	1258	1259		
	Наименование показателей, единицы измерений	Значения полученных результатов			
1	Общие колиформные бактерии КОЕ в 100 мл	Не обнаружено	Не обнаружено	МУК 4.2.1018-01	Отсутствие
2	Термотолерантные колиформные бактерии КОЕ в 100мл	Не обнаружено	Не обнаружено	МУК 4.2.1018-01	Отсутствие
3	Общее микробное число	0	0	МУК 4.2.1018-01	Не более 50

Примечания: 1. Полученные результаты относятся только к указанным в протоколе пробам.

2. Если проба отобрана заказчиком, за правильность отбора МП «Единая служба Заказчика» ВР ЛО ответственности не несет.

3. Относительная погрешность КХА не превышает нормы погрешности измерений, указанных в МВИ

Начальник ЛО



Ж.Н. Ишутина

Перепечатка и копирование данного протокола без разрешения руководства МП «Единая служба Заказчика» ВР ЛО запрещена