

МП «Единая служба Заказчика» ВР ЛО
 188640, Ленинградская обл. г.Всеволожск, Колтушское шоссе, 115
 тел.(81370) 44 –107, факс (81370) 44 –489
 Лаборатория контроля воды
 тел. (81370) 22-728
 Аттестат № SP01.01.601.030 действителен до 8.04.2019 г.

ПРОТОКОЛ
 лабораторных исследований (испытаний)
 № 61 / ПВ от 09.02.2017г.

Наименование Заказчика - Администрация МО «МГП»
 Проба (ы) отобрана (ы) и доставлена (ы) – заказчиком
 Дата и время доставки проб: 08.02.2017г, 10¹⁰ч
 Объект испытаний: вода питьевая

№ п/п	Место и точка отбора пробы	Пос.им. Морозова, здание администрации	Пос.им. Морозова, водомерный узел на пересечении ул. Мира и ул. Жука	НД на методику определения	Нормативы Сан ПиН 2.1.4.1074-01
	Дата отбора	08.02.17г.	08.02.17г.		
	Регистрационный номер пробы	379	380		
	Наименование показателей, единицы измерений	Значения полученных результатов			
1	Запах при 20°С/60°С, балл	0/0	0/0	ГОСТ 3351-74	2
2	Цветность, град. цв. (Сг-Со)	26±5	26±5	ГОСТ 31868-2012	20
3	Мутность, мг/дм ³	<0,6	<0,6	ГОСТ 3351-74	1,5
4	Водородный показатель. ед. рН	7,33±0,20	7,45±0,20	ПНДФ 14.1:2:3:4.121-97	6-9
5	Железо общее, мг/дм ³	0,31±0,06	0,26±0,05	ГОСТ 4011-72	0,3

Примечания: 1.Полученные результаты относятся только к указанным в протоколе пробам.
 2.Если проба отобрана заказчиком, за правильность отбора МП «Единая служба Заказчика»ВР ЛО ответственности не несет.
 3.Относительная погрешность КХА не превышает нормы погрешности измерений, указанных в МВИ.

Начальник ПКВ



Ж.Н.Ишутина

МП «Единая служба Заказчика» ВР ЛО
188640, Ленинградская обл. г. Всеволожск, Колтушское шоссе, 115
тел.(81370) 44 –107, факс (81370) 44 –489

Лаборатория контроля воды
тел. (81370) 22-728

Аттестат № SP01.01.601.030 действителен до 08.04.2019 г.

ПРОТОКОЛ
лабораторных исследований (испытаний)
№ 74/БО от 09.02.2017г.

Наименование Заказчика – Администрация МО «МГП»
Проба(ы) отобрана(ы) и доставлены – Заказчиком.
Дата и время доставки проб: 08.02.2017г., 10-10ч.
Объект испытаний: вода питьевая.

№ п/п	Место и точка отбора пробы	пос.им.Морозова здание администрации	пос.им.Морозова узел учета «Исток»	НД на методику определения	Нормативы СанПиН 2.1.4.1074-01
	Дата отбора	08.02.17г.	08.02.17г.		
	Регистрационный номер пробы	237	238		
	Наименование показателей, единицы измерений	Значения полученных результатов			
1	Общие колиформные бактерии КОЕ в 100 мл	Не обнаружено	Не обнаружено	МУК 4.2.1018-01	Отсутствие
2	Термотолерантные колиформные бактерии КОЕ в 100мл	Не обнаружено	Не обнаружено	МУК 4.2.1018-01	Отсутствие
3	Общее микробное число	0	0	МУК 4.2.1018-01	Не более 50

Примечания: 1. Полученные результаты относятся только к указанным в протоколе пробам.
2. Если проба отобрана заказчиком, за правильность отбора МП «Единая служба Заказчика» ВР ЛО ответственности не несет.
3. Относительная погрешность КХА не превышает нормы погрешности измерений, указанных в МВИ

Начальник ЛКВ



Ж.Н. Ишутина

Перепечатка и копирование данного протокола без разрешения руководства МП «Единая служба Заказчика» ВР ЛО запрещена