

МП «Единая служба Заказчика» ВР ЛО
188640, Ленинградская обл. г. Всеволожск, Колтушское шоссе, 115
тел.(81370) 44 –107, факс (81370) 44 –489

Лаборатория контроля воды

тел. (81370) 22-728

Аттестат № SP01.01.601.030 действителен до 08.04.2019 г.

ПРОТОКОЛ

лабораторных исследований (испытаний)

№ 48/БО от 31.01.2017г.

Наименование Заказчика – Администрация МО «МГП»

Проба(ы) отобрана(ы) и доставлены – Заказчиком.

Дата и время доставки проб: 30.01.2017г., 11-30ч.

Объект испытаний: вода питьевая.

№ п/п	Место и точка отбора пробы	пос.им.Морозова здание администрации	пос.им.Морозова узел учета «Исток»	НД на методику определения	Нормативы СанПиН 2.1.4.1074-01
	Дата отбора	30.01.17г.	30.01.17г.		
	Регистрационный номер пробы	163	164		
	Наименование показателей, единицы измерений	Значения полученных результатов			
1	Общие колиформные бактерии КОЕ в 100 мл	Не обнаружено	Не обнаружено	МУК 4.2.1018-01	Отсутствие
2	Термотолерантныеколиформные бактерии КОЕ в 100мл	Не обнаружено	Не обнаружено	МУК 4.2.1018-01	Отсутствие
3	Общее микробное число	0	0	МУК 4.2.1018-01	Не более 50

Примечания: 1. Полученные результаты относятся только к указанным в протоколе пробам.

2. Если проба отобрана заказчиком, за правильность отбора МП «Единая служба Заказчика» ВР ЛО ответственности не несет.

3. Относительная погрешность КХА не превышает нормы погрешности измерений, указанных в МВИ

Начальник ЛКВ



Ж.Н. Ишутина

Перепечатка и копирование данного протокола без разрешения руководства МП «Единая служба Заказчика» ВР ЛО запрещена

МП «Единая служба Заказчика» ВР ЛО
 188640, Ленинградская обл. г. Всеволожск, Колтушское шоссе, 115
 тел. (81370) 44 –107, факс (81370) 44 –489
 Лаборатория контроля воды
 тел. (81370) 22-728
 Аттестат № SP01.01.601.030 действителен до 8.04.2019 г.

ПРОТОКОЛ
 лабораторных исследований (испытаний)
 № 41/ ПВ от 31.01.2017г.

Наименование Заказчика - Администрация МО «МГП»
 Проба (ы) отобрана (ы) и доставлена (ы) – заказчиком
 Дата и время доставки проб: 30.01.2017г, 11³⁰ч
 Объект испытаний: вода питьевая

№ п/п	Место и точка отбора пробы	Пос.им. Морозова, здание администрации	Пос.им. Морозова, водомерный узел на пересечении ул. Мира и ул. Жука	НД на методику определения	Нормативы Сан ПиН 2.1.4.1074-01
	Дата отбора	30.01.17г.	30.01.17г.		
	Регистрационный номер пробы	275	276		
	Наименование показателей, единицы измерений	Значения полученных результатов			
1	Запах, балл	0	0	ГОСТ 3351-74	2
2	Цветность, град. цв. (Сг-Со)	22±4	23±5	ГОСТ 31868-2012	20
3	Мутность, мг/дм ³	<0,06	<0,06	ГОСТ 3351-74	1,5
4	Водородный показатель, ед. рН	7,58±0,20	7,50±0,20	ПНДФ 14.1:2:3:4.121-97	6-9
5	Железо общее, мг/дм ³	0,28±0,06	0,21±0,04	ГОСТ 4011-72	0,3

Примечания: 1. Полученные результаты относятся только к указанным в протоколе пробам.
 2. Если проба отобрана заказчиком, за правильность отбора МП «Единая служба Заказчика» ВР ЛО ответственности не несет.
 3. Относительная погрешность КХА не превышает нормы погрешности измерений, указанных в МВИ.

Начальник ЛВ



Ж.Н.Ишутина